

**ПРЕДПИСАНИЕ № 229**  
**об устранении выявленных нарушений**

09.04.2018

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 52", 150051, Ярославская область, г. Ярославль, Саукова, д. 13, акта № 221 от 06.04.2018**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":**

1. п. 4.9. Не выдержана норма площади на 1 обучающегося в кабинете № 40, где занимается 4 г класс: имеется 1,9 кв.м на 1 обучающегося (общая площадь кабинета 54,1 кв.м, количество учащихся 29 человек) при нормативе - не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий.

2. п. 5.6. Не соблюдается расстояние от первой парты до учебной доски в кабинете № 40: имеется 180 см при нормативе – не менее 240 см.

3. п. 4.25. Не оборудован кабинетами с дверями туалет для мальчиков на 1-м этаже.

Не все унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (туалеты для девочек на 1-м, 2-м этажах).

4. п. 4.28. Отмечаются следы протечек на потолке в кабинете № 33 «Изо», в кабинете технологии девочек, в спортивном зале, над лестничным маршем на 3-м этаже.

Нарушена целостность настенного покрытия в кабинете № 37, в кабинете № 24.

5. п. 4.29. Имеются дефекты линолеума: рекреации 2-го, 3-го этажей.

6. п. 5.2., 5.5., приложение 1. В кабинете географии и в кабинете «Изо» ученические стулья требуют замены (расслоение фанеры у стульев в кабинете географии; сиденья у стульев в кабинете «Изо» располагаются не параллельно полу, а под наклоном, что не позволяет учащимся сохранять правильную рабочую позу во время занятий).

7. п. 6.4. Согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 416 ф от 02.04.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» относительная влажность воздуха в учебных кабинетах: изо, информатики № 27, начальной школы, физики составляет от 26 до 31 %, что не соответствует установленному гигиеническому нормативу 40-60%.

8. п. 6.10. Требуют замены два окна актового зала в связи с наличием разбитых стекол.

9. п. 7.2.4. Согласно протоколу измерения освещенности № 415/ф от 02.04.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровень искусственной освещенности в кабинете «Изо» на рабочих столах и на классной доске не соответствует гигиеническим требованиям (менее 500 лк).

В кабинете № 37 (начальная школа) не соответствует гигиеническим требованиям уровень искусственной освещенности на классной доске (менее 500 лк).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей



**предлагаю:**

1. Учитывать норму площади учебных кабинетов на одного обучающегося при комплектовании классов.
2. Соблюдать в учебных помещениях требование к расстоянию от первой парты до учебной доски – не менее 240 см.
3. Оборудовать кабинетами с дверями туалет для мальчиков на 1-м этаже. Обеспечить в санитарных узлах наличие на всех унитазах сидений, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.
4. Провести ремонт кровли и устранить следы протечек на потолке в кабинете № 33 «Изо», в кабинете технологии девочек, в спортивном зале, над лестничным маршем на 3-м этаже. Восстановить целостность настенного покрытия в кабинете № 37, в кабинете № 24.
5. Устранить дефекты линолеума в рекреации 2-го и 3-го этажей.
6. Заменить ученические стулья с расслоившейся фанерой и конструкцией, не отвечающей требованиям санитарных правил.
7. Обеспечить в помещениях школы значения относительной влажности воздуха в соответствии с гигиеническими требованиями.
8. Заменить в актовом зале окна с разбитыми стеклами.
9. Довести уровни искусственной освещенности в кабинете «Изо» на рабочих столах и на классной доске, а также в кабинете № 37 на классной доске до установленных гигиенических нормативов.

**Срок исполнения 01.08.2018г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 52",  
ОГРН 1027600622114, ИНН 7603020930**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 10.08.2018г.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения

*С.Ю.Ю.*

Юдина Светлана Евгеньевна

Главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области  
(заместитель)

М.П.



*Звягин*  
Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«09» 04 2018 г.

*Александр*

*У.М. Алексеев*  
Ф.И.О.